

Werkinstructie C: Het nemen van watermonsters

Om aan te tonen dat het gehalte Legionella in het systeem beneden de norm is adviseren wij minimaal tweemaal per jaar watermonsters te laten nemen en te laten onderzoeken op Legionella.

Voor prioritaire locaties, zoals vermeld in hoofdstuk 4 van het Drinkwaterbesluit (artikel 35) geldt een verplichte halfjaarlijkse monsternamen. Uitzondering hierop zijn locaties waarvan de collectieve watervoorziening maximaal 7 maanden per jaar in gebruik is, hier kan worden volstaan met jaarlijkse monsternamen (met name gericht op kampeerterreinen).

De hoeveelheid monsters die genomen dient te worden wordt bepaald op basis van de hoeveelheid tappunten volgens de staffel zoals weergegeven in bijlage 3, Regeling Legionella preventie in drinkwater en warm tapwater, hieronder vermeld.

Het nemen van watermonsters ter analyse op Legionella dient uitsluitend plaats te vinden volgens NEN 6265:2007 of een gelijkwaardige methode.

Zowel het nemen van Legionella monsters (door Normec Kalsbeek zelf) als analyse (door geaccrediteerde laboratoria) dient uitsluitend te worden uitgevoerd onder RvA-Accreditatie volgens NEN-EN-ISO/IEC 17025:2017.

Werkvoorschrift Legionella metingen

Totaal aantal tappunten van collectieve installatie	Aantal te onderzoeken meetpunten
Aantal te onderzoeken meetpunten	2
51-100	4
101-200	6
201-400	8
401-800	10
801-1600	12
Meer dan 1600	14

Actiepunten

Zie hiervoor het calamiteitenplan (bijlage I).

Normec Kalsbeek - Werkinstructie C NK-WIE-C-01.09.2021