

Calamiteitenplan

Indien de uitslag van een monster gelijk is aan of de wettelijke norm van 100 kve/l overschrijdt, dan dient u te handelen zoals hieronder beschreven. Onderstaande actiepunten zijn opgenomen in de ISSO 55.1 publicatie alsook gebaseerd op het Drinkwaterbesluit (artikel 41).

Deze kunt u eventueel uitbreiden/afstemmen op uw eigen calamiteiten en/of communicatieplan. Wij adviseren u om deze in dat geval toe te voegen aan bijlage I van dit beheersplan.

Actiepunten bij geconstateerde afwijkingen

- ✓ Bij concentraties van 100 kve/l tot 1000 kve/l hoeft de inspectie leefomgeving en transport niet geïnformeerd te worden, maar dienen direct maatregelen te worden getroffen gericht op het wegnemen van de besmetting in de installatie.
- ✓ Concentraties boven de 1.000 kve/l dienen gemeld te worden aan inspectie leefomgeving en transport (www.ilent.nl/onderwerpen/legionella/melden-legionella/meld-normoverschrijding-legionella). Indien de inspectie leefomgeving en transport het nodig acht informeren zij de GGD.
- ✓ Bij concentraties boven de 1.000 kve/l dienen er onmiddellijk maatregelen getroffen te worden om eventuele besmetting van mensen te voorkomen (sluiting tappunten, voorkomen van verneveling of plaatsen van een Legionella filterdouchekop).
- ✓ Altijd communiceren aan de gebruikers als de installatie of de douches worden afgesloten.

- ✓ Controleren en zo nodig herzien van de risico-inventarisatie, zo nodig aanpassen installatie en beheersplan.
- ✓ Reinigen en desinfecteren van de drinkwaterinstallatie.
- ✓ Installatie kan weer vrij worden gegeven nadat herbemonstering heeft aangetoond dat het leidingwater weer aan de eisen voldoet (< 100 kve/l).
- ✓ Na 30 dagen opnieuw controleren door middel van monsternamen en analyse.

Voor niet-prioritaire locaties

Indien uw locatie onder de categorie niet prioritaire locaties valt, dan hoeft u geen melding van de besmetting te maken bij de inspectie leefomgeving en transport.

Wel wordt in de Handleiding Zorgplicht Collectieve Leidingwaterinstallaties (ISSO 55.2) geadviseerd bij een concentratie van > 10.000 KVE/liter contact te zoeken met GGD/inspectie leefomgeving en transport aangezien er sprake kan zijn van een acuut gezondheidsrisico voor de gebruikers.

Wij adviseren u dezelfde acties (m.u.v. de melding van de besmetting) vanuit het calamiteiten plan aan te houden om zo te garanderen dat u een goede invulling geeft aan uw Zorgplicht.