

Werkinstructie D: Wijzigingen installatie en/of gebruiksfrequentie

Het spreekt voor zich dat werkzaamheden aan een installatie invloed kunnen hebben op groei van Legionella. Om deze reden dient dan ook iedere installatieaanpassing in het logboek vermeld te worden. Tevens kunnen leegstand of gewijzigd gebruik van tappunten of delen van installaties van invloed zijn op de risico's met betrekking tot Legionellagroei. Ook deze veranderingen in gebruik dienen vermeld te worden in het beheersplan. Wanneer het vermoeden bestaat dat door bovenstaande de kans op groei van Legionella toeneemt, dienen maatregelen genomen te worden waarbij in elk geval de temperatuur van het water in de gaten gehouden dient te worden.



Werkvoorschrift bij installatieaanpassingen c.q. gebruiksveranderingen

1. Bij geplande installatieaanpassingen, verbouw en/of nieuwbouw dient de ontwerptekening gecontroleerd te worden op eventueel reeds te verwachten kritische punten (beheerder, installateur, auditor). Deze dienen vooraf te worden verbeterd ofwel alvast aangemerkt als mogelijk kritisch punt. De definitieve tekening dient te worden toegevoegd aan en vermeld in het beheersplan. Na de installatieaanpassing dient het betreffende deel op temperatuur gecontroleerd te worden en moet zo nodig worden opgenomen in het meetschema temperatuur- en/of Legionellametingen.
2. Bij gebruiksveranderingen dienen deze in het logboek vermeld te worden en dient overleg gepleegd te worden met de Legionella coördinator/verantwoordelijke.
3. Na installatieaanpassingen en/of gebruiksveranderingen dient de tappunt- en componentenlijst (Bijlage IV) geactualiseerd te worden.