

Werkinstructie F: Controle verzegeling brandslanghaspels

Werkvoorschrift controle verzegeling brandslanghaspels

Minimaal jaarlijks dient de verzegeling van brandslanghaspels gecontroleerd te worden (zie Waterwerkblad 4.5 A).

De verzegeling van de bedieningsafsluiter (in gesloten stand) dient niet verbroken te zijn. Tevens kan het zijn dat de brandslanghaspels van controleerbare keerkleppen met afsluiter zijn voorzien aan het begin van de aftak. In dat geval dient ook de verzegeling van deze afsluiter gecontroleerd te worden. Deze afsluiter dient verzegeld te zijn in open stand.

Actiepunten

Bij aangetroffen afwijkingen dient dit in het logboek genoteerd te worden. De afwijking dient hersteld te worden en de Legionella coördinator dient op de hoogte gesteld te worden, vooral bij de constatering van een verbroken verzegeling van een brandslanghaspel. Tevens dient uitgezocht te worden wat de oorzaak van de verbroken verzegeling is.

